

ANSICHT SÜD



ANSICHT OST

SCHNITT
ANSICHT
DSP ROH
DSP FERTIG
BSP ROH
BSP FERTIG
UEBER DER SCHNITTEBENE
UNTER DER SCHNITTEBENE
-0.18 OKR
±0.00 OKFFB
+3.30 UKR
+3.10 UKFD
±0.00 OKFFB
-0.18 OKR

FFB	FERTIGFUSSBODEN	BW	BRANDWAND
RD	ROHDECKE	-BW	BAUART EINER BRANDWAND
BRH	BRUESTUNGSHOEHE	F90	FEUERBESTAENDIGE WAND F90
DSP	DECKENVERSPRUNG	F60	HOCHFEUERHEMMENDE WAND F60
BSP	FUSSBODENVERSPRUNG	F30	FEUERHEMMENDE WAND F30
RAV	RAUCHABZUGSVORR.	RS	RAUCHSCHUTZ-ABSCHLUSS
	NACHSTROEMOEFFNUNG	RD	RAUCHDICHTER ABSCHLUSS
		DS	DICHTSCHLIESSENDE TUER
T90	T90 ABSCHLUSS		
T90-RS	T90-RS-ABSCHLUSS		
T30	T30 ABSCHLUSS		
T30-RS	T30-RS-ABSCHLUSS		

DIE BRANDSCHUTZANGABEN GELTEN NUR IM ZUSAMMENHANG MIT DEM BRANDSCHUTZKONZEPT

BETON
BESTAND (MIT MATERIALSCHRAFFUR)
MAUERWERK
BETONFERTIGTEIL
BAUTEIL M. VERKLEIDUNG
GIPSKARTON
NACH INSTALLATION (MIT MATERIALSCHRAFFUR)

TÜR- UND BRÜSTUNGSHÖHEN VON OKFFB - UK-/OKR

± 0.00 ≙ 525.64m ue. NN

| d DIGITAL p PAPIER pdf | DATUM | 15.07.11 | 12.08.11 | 26.08.11 | 14.11.11 | 30.11.11 | | |